



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.2.14.3.2023
L.dz. 4422

Lipno, dnia 30.10.2023r.
Egz. Nr. 1

**Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe**

Dot. wodociągu publicznego Kukowo, gm. Skępe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w dniu 27.10.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kukowo, gm. Skępe, w związku z podjętymi działaniami naprawczymi i decyzją PPIS w Lipnie z dnia 26.10.2023r. Nr 117/2023 stwierdzono, że jakość wody **odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

- Woda z kranu na hali SUW Boguchwała – WP Kukowo, podawana do sieci, gm. Skępe, Nr próbki 6097/23 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 17 jtk **niepewność [10;29]** – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Woda z kranu na hali SUW Boguchwała – WP Kukowo woda po filtrach, gm. Skępe, Nr próbki 6098/23 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 10 jtk **niepewność [5;20]** – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Woda z kranu w studni Nr 1 SUW Boguchwała – WP Kukowo, gm. Skępe, - woda surowa Nr próbki 6099/23 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 8 jtk **niepewność [4;17]** – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;

*jtk – jednostki tworzące kolonie,

W związku z powyższym **decyzję Nr 117/2023 z dnia 26.10.2023r.** uważam za wykonaną.

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska

Wykonano w 4 egz

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Skępe ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe - elektronicznie
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe- elektronicznie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie – elektronicznie
6. A/a x 4 (NHŚ, NEP, NHŻ, NHD) – egz. Nr 1, 2, 3, 4